



OZNAČENÍ ROZVADĚČE: RE
POČET KUSŮ: 1
PROVEDENÍ: TYPOVÁ SESTAVA ELEKTROMĚROVÉHO PLASTOVÉHO ROZVADĚČE S PŘÍPOJKOVOU SKŘÍŇÍ VEDLE SEBE, TYP ES 112+100

PROVEDENÍ JAKO KOMPAKTNÍ PILÍŘ
UPRAVENO A DOPLNĚNO O DVA JISTIČE NA ZMĚŘENÉ STRANĚ
DCK HOLOUBKOV BOHEMIA a.s.
S.=748mm, v=570+600+615=1785mm, h1=242mm
IP44
NAPÁJECÍ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN~50Hz, 230/400V/TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

•	•
•	•

HIP:	Ing. Radek Sedláček
VYPRACOVAL:	Ing. Jaromír Makovička
INVESTOR:	OBEC SKÁLKA
MÍSTO:	SKÁLKA
AKCE:	OBEC SKÁLKA - ČOV A STOKOVÁ SÍŤ
OBJEKT:	F.1 SO.01 ČOV SKÁLKA
PŘÍLOHA:	D.1.4 PŘÍPOJKA NN K ČOV A ČS
	ROZVADĚČ RE - SCHEMA ZAPOJENÍ

PROJEKCE ELEKTRO
ING. JAROMÍR MAKOVÍČKA
779 00 OLOMOUC, SYNKOVA 6
IČO: 41416511
585536249 736605947
mdkovick@seznam.cz

STAVING
PROJEKTING
sídlo: Kojalinská 199/2, 796 01 Proseřkov
provozovna: ČSA 905, 793 53 Vělná Bystřice
tel.: 585351142 www.staving.net

ZAK. Č.:	13113
DATUM:	06/2013
STUPEŇ:	DPS
POČET A4:	2A4
MĚŘÍTKO:	
VÝKRES Č.:	D.1.1.b.2.4