



LEGENDA:

- DN NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- SKLON (%) - DEKLA (m) NOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA
- VS NOVÁ VZDUŠNÍKOVÁ ŠACHTA NA VÝTLAKU V1
- KS NOVÁ KALNÍKOVÁ ŠACHTA NA VÝTLAKU V1
- CS ČERPAČÍ STANICE
- NOVÁ ODBOČKA SPLAŠKOVÁ - VEŘEJNÁ ČÁST
- NOVÁ ODBOČKA SPLAŠKOVÁ - SOUKROMÁ ČÁST
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD VTL
- PKO KABEL
- KATODOVÁ OCHRANA
- STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- SKLÁDKA MATERIÁLU, MEZIDEPONIE

STAVEBNÍ OBJEKTY:

- D.1-1 ČOV SKALKÁ
- D.1-2 STOKOVÁ SÍŤ
- D.1-3 SPLAŠKOVÉ ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
- D.1-4 PŘÍPOJKY NN K ČOV SKALKÁ A ČS
- D.1-5 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K ČOV SKALKÁ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY (ZP) ČOV

PROVOZNÍ SOUBORY:

- D.2-1 ČOV SKALKÁ - TECHNOLOGICKÁ ČÁST
- D.2-2 ČS SKALKÁ - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

UPOZORNĚNÍ:

VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE INVESTOR (DODAVATEL) POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ SÍŤI U JEJICH SPRÁVCŮ PŘÍMO NA STAVĚ. PŘÍKRĚNĚNÍ SÍŤI JE NUTNO V DOSTATEČNĚM PŘEDSTŘU OVĚŘIT POLOHU A HLOUBKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍŤI. ZVLÁŠTĚ PŘI UŽITÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ. VÝKOPY V BLÍZKOSTI KRÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍŤI MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ MN. 1 m PŘED A ZA KRÍŽENÍM, POKUD MAJITEL (SPRÁVCE) SÍŤE NEPOŽADUJE JINAK - VIZ DOKLADOVÁ ČÁST. OBJEKTY V BLÍZKOSTI VÝKOPŮ MUSÍ INVESTOR (DODAVATEL) STATICKY ZAJISTIT. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PROVEDE INVESTOR (DODAVATEL) PASPORTIZACI OKOLNÍCH OBJEKTŮ. PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH DOTČENÝCH STRAN BUDOU SPLNĚNY. VYTÝČENÍ STAVBY JE NUTNĚ ZKOORDINOVAT SE SKUTEČNOU REALITOU A SKUTEČNÝM STÁVAJÍCÍM SMĚROVÝM A VÝŠKOVÝM ŘEŠENÍM.

S-JTSK, B.p.v.

HIP:	Ing. Radek Sedláček
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Mašek
INVESTOR:	OBEC SKALKÁ
MÍSTO:	SKALKÁ
AKCE:	
OBEC SKALKÁ - ČOV A STOKOVÁ SÍŤ	
OBJEKT:	
PŘÍLOHA:	CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES

STAVING	
srl. Slatky 197, 783 42 Šlavoňov tel. 585 884 450, www.staving.net	
ZAK. Č.:	13113
DATUM:	06/2013
STUPEŇ:	DPS
POČET A4:	
MĚŘÍTKO:	1 : 1000
VÝKRES Č.:	C.2

