



AYKY 4Jx50  
MĚŘENÝ PŘÍVOD NN

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

- C - OBĚHOVÁ AKTIVAČNÍ NÁDRŽ
- D - DOSAZOVACÍ NÁDRŽ
- G - MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ A DMÝCHÁRNA
- H - MÍSTNOST OBSLUHY S ROZVADĚČEM
- J - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
- K - KONTROLNÍ PLOCHA

- ### LEGENDA:
- SVĚTELNÉ OKRUHY - CYKY 3x1x1,5 (CYKY 30x1,5)
  - ZASUVKOVÉ OKRUHY - CYKY 3x2,5
  - TŘÍFÁZOVÉ OKRUHY CYKY 5x4
  - VYPÍNAČ JEDNOPÓL. IP42 - ŘAZENÍ 01
  - VYPÍNAČ JEDNOPÓL.S DOUŤN. IP42 - ŘAZENÍ 01
  - VYPÍNAČ SERIOVÝ IP42 - ŘAZENÍ 05
  - JEDNODUCHÁ ZASUVKA 230V, IP42
  - TŘÍFÁZOVÁ ZASUVKA 400V, 25A IP42
  - STROPNÍ SVĚTLIDLO DLE VL. VÝBĚRU
  - NASTĚNNÉ SVĚTLIDLO DLE VL. VÝBĚRU
  - VENKOVNÍ NÁST. SVĚTLIDLO DLE VL. VÝBĚRU
  - ZÁŘÍVKOVÉ SVĚTLIDLO KRYTÉ 2x36W, IP44
  - EL.PŘÍMOTOPNÉ TĚLESO ECOFLEX 800W S VLASTNÍM TERMOSTATEM
  - EL.INFRAZAŘIČ EEKOSUN 1500W
  - PROSTOROVÝ TERMOSTAT IP42
  - VENTILÁTORY P1, P2, P3a, P3b 230V AC - DODÁVKA STAVBY
  - ŘÍDÍCI MULTIFUNKČNÍ JEDNOTKA BU-1-60 PRO VENTILÁTORY P3a, P3b

NAPÁJECÍ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN~50Hz,230/400V/TN-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

PROJEKCE ELEKTRO -  
ING.JAROMÍR MAKOVÍČKA  
779 00 OLOMOUC, SYNKOVA 6  
IČO: 41416511

585536249 736605947  
makoviccka.jaromir@seznam.cz

**STAVING**  
Engineering

sídlo: Kojelínská 189/2, 796 01 Poselčiv  
provozovna: ČSNA 936, 763 53 Velká Bystřice  
tel: 585351142 www.staving.net

HIP:	Ing. Radek Sedláček	ZAK. Č.:	13113
VYPRACOVAL:	Ing. Jaromír Makovička	DATAUM:	06/2013
INVESTOR:	OBEC SKALKA	STUPEŇ:	DPS
MÍSTO:	SKALKA	POČET A4:	2A4
AKCE:		MĚŘÍTKO:	1:50
OBEC SKALKA - ČOV A STOKOVÁ SÍŤ		VÝKRES Č.:	
F.1 SO.01 ČOV SKALKA		D.1.4.b.1-1.1.1	
OBJEKT:		D.1.4-1.1.1 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE	
PRÍLOHA:		PŮDORYS 1.NP - ELEKTRO	